序号 NO	修改说明 REVISION DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 REVIEWED	审定 APPROVED	日期 DATE

电气设备表

序号	项目	名称	主要技术数据	数量	安装地点	供货商	备注
1	-MCCB	断路器	见所属一次系统图	1	MCC柜		带1附助加1报警接点
2	PMAC-801	马达管理中心	带操作面板	1			
3	-KM	交流接触器	见所属一次系统图	1			辅助接点：2N/O+2N/C
4	-CTO	零序电流互感器	马达保护器成套提供	1			孔径见所属一次系统图
5	-CT	电流互感器	马达保护器成套提供	1			
6	-FU1	端子式熔断器	RL6-16/6A,熔体电流：6A	1			
7	-FU2~4	端子式熔断器	RL6-16/2A,熔体电流：2A	3			
8	-KA1	中间继电器	3C/O，插入式，配插,接点：Ue=250V Ie=16A AC-13座	1		finder	
			配：LED灯，线圈：220V AC 50Hz			62·33·8	·230·0030+插座：92·03
9	-HG1	信号灯	额定电压：220VAC，50Hz，绿色，LED灯，Φ22mm	1			CJK22-DP系列
10	-HW1	信号灯	额定电压：220VAC，50Hz，白色，LED灯，Φ22mm	1			CJK22-DP系列
11	-X:	端子排	Ue=500V，Ie=25A，D4、M35系列	1套			菲尼克斯端子
12	-X10:	端子排	插拔式端子	1套			菲尼克斯端子
13							
14							
1	-PA1	电流表	61T13-A 1A CT 输入 2.5倍过载指示	1	现场箱		量程与CT配套，CT变比见系统图
2	-SA	转换开关	LW38D-164D0419/2	1			
3	-SB	急停按钮	额定电压：220VAC，Ith=10A,50Hz，Φ22mm	1			CJK22-11Mxs系列
4	-SBF，-SBS	控制按钮	额定电压：220VAC，Ith=10A,50Hz，Φ22mm	1			CJK22-P系列
5	-HG2	信号灯	额定电压：220VAC，50Hz，绿色，LED灯，Φ22mm	1			CJK22-DP系列
6	-HW2	信号灯	额定电压：220VAC，50Hz，白色，LED灯，Φ22mm	1			CJK22-DP系列
7	-X:	端子排	Ue=500V，Ie=25A，D4、M35系列	1套			菲尼克斯端子
8							
9							

专业 SPECI.	签名 SIGNA.	日期 DATE
会签栏 JOINT APPROVAL		

本文件版权属NERIN所有，未经NERIN书面许可不准复制或转让第三方。
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR PERMISSION IN WRITING FROM NERIN.

注册师 REGISTERED ENGINEER				子项名称 DIVISION	硫酸尾气脱硫改造（双氧水贮罐区）	二维码 CODE	业主 CLIENT	铜陵有色金冠铜业分公司	中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co.,Ltd.
审定 APPROVED									
审核 REVIEWED	李军	李军	09.27	所属图号 REF. NO		图幅 SIZE	A3	图名: DWG TITLE: 单向电动机控制原理图	项目名称 PROJECT: 金冠铜业分公司闪速冶炼技术及节能环保升级改造项目（一期）
校核 CHECKED	黄薇	黄薇	09.27	阶段 PHASE	施工图	比例 SCALE	1:100		
设计 DESIGNED	李凤周	李凤周	09.27	专业 SPECIALTY	电力	日期 DATE	2021.09		图号 DWG NO: 2A19D07DDE2211EL1AA1-11 0

施工图未加盖"中国瑞林工程技术股份有限公司出图专用章"（红色）无效